


IMPORTANT

Urządzenia ustawione w LiveIn2 muszą być zainstalowane i skonfigurowane przez profesjonalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych, zgodnie z instrukcjami Simu i obowiązującymi przepisami w kraju instalacji.

Akcesoria instalacyjne		Aplikacja	
	Klucz WiFi do LiveIn2 Nr ref. 2009287		W trybie instalatora do ustawienia urządzeń w aplikacji LiveIn2, bez dostępu do sieci internet klienta.

Produkty satelitarne		simu-Hz technology	Aplikacje	
	Nadajnik BHz scenariuszy LiveIn2 Nr ref. 2009225 #			Do wykonania dwóch scenariuszy w LiveIn2, które są ustawione w aplikacji.
	Zewnętrzny czujnik słoneczny BHz Nr ref. 2009338			Do wykonania scenariuszy, które są ustawione w aplikacji LiveIn2, stosownie do natężenia światła słonecznego na fasadzie budynku.

Urządzenia		simu-Hz technology	Aplikacja	Informacja zwrotna	Dostępne polecenia
  	T3.5 E BHz		 Po środku Otwarta Zamknięta	 Góra  Stop/Pozycja Ulubiona**  Dół	
	TS E BHz				
	TS AUTOSHORT BHz (z zewnętrznym dwukierunkowym odbiornikiem radiowym)				
	Gniazdo BHz WŁ./WYŁ. 1800W Typ E - nr ref. 2009373 Typ F - nr ref. 2009374		 Wyłącz Włącz	 	

Urządzenia		simu-Hz technology	Zalecana ikona (y) w aplikacji	NIEDOSTĘPNA informacja zwrotna	Dostępne polecenia
    	T3.5 Hz.02	    	 Góra  Stop/Pozycja Ulubiona**  Dół		
	TS Hz.02				
	TS E Hz				
	TS AUTO SHORT Hz				
	T6 Hz.02				
 	DMI 5 Hz. 01	   	 Góra  Stop/Pozycja Ulubiona**  Dół		
	DMI 6 Hz. 01				
    	T3.5 ESP Hz DC + rozwiązanie napędowe zasilane energią słoneczną	    	 Góra  Stop/Pozycja Ulubiona**  Dół		
	T3.5 ESP Hz DC				
	T5 ESP Hz				
	T5 ESP Hz DC				
	T6 ESP Hz				
 	Odbiornik Hz	   	 Góra  Stop/Pozycja Ulubiona**  Dół		
	Mikro odbiornik Hz do rolet Nr ref./1 2008191 Nr ref./10 2008192				
  	GM600		 Góra  Stop/Pozycja Ulubiona**  Dół		
	GM800				
	GM1000				
	Mikro odbiornik Hz do oświetlenia Nr ref. 2008193	 ON OFF	 		
	Gniazdo Hz ON/OFF 3600W Nr ref. 2008973	 ON OFF	 		
	Odbiornik LED DC Nr ref. 2008405		    		

*Wykaz kompatybilnych urządzeń testowanych 27/02/2019

Aby upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne, zapraszamy do bliższego kontaktu z dealerem instalatora.

** Urządzenie LiveIn2 nie może być użyte do ustawiania pozycji ulubionej; pozycja ta powinna być ustawiona za pomocą indywidualnego punktu sterowania Simu-Hz/Simu-BHz, jeżeli napęd posiada tę funkcję.

Produkt niezgodny z trybem instalatora.



Wykaz kompatybilnych* urządzeń z



Dokument oficjalny - 27/02/2019 - Strona 1/2

Urządzenia



Niekompatybilne

LiveIn2 jest rozwiązaniem zdalnego sterowania zapewniającym lokalne i zdalne sterowanie kompatybilnymi urządzeniami w budynkach (rolety, osłony przeciwsłoneczne, bramy garażowe, itp.) za pomocą smartfonu lub dotykowego tabletu. **W odniesieniu do urządzeń SIMU-Hz bez informacji zwrotnej: ze względu na możliwość zdalnego sterowania tymi urządzeniami, a także poza zasięgiem wzroku użytkownika, SIMU zabrania używania urządzenia LiveIn z urządzeniami sterowanymi sekwencyjnie wymienionymi poniżej to znaczy urządzeniami, które nie dają możliwości, aby Użytkownik wiedział, jakie polecenie zostało wysłane.**



Odbiornik RSA Hz



Odbiornik uniwersalny SA Hz

NIEKOMPATYBILNE Z

Środki ostrożności w przypadku używania centrali LiveIn z niektórymi urządzeniami

Ostrzeżenie: Niektóre systemy zarządzające zasilaniem nie zawierają wewnętrznych urządzeń detekcji przeszkód i generują duże siły, które mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, muszą być zainstalowane urządzenia detekcji przeszkód, takie jak listwy bezpieczeństwa o dużej czułości, zestawy fotokomórek lub inne urządzenia bezpieczeństwa na wszystkich obszarach działania bram, bram garażowych lub rolet, stanowiących zagrożenie uwięzienia lub przecięcia.

Te obowiązkowe wymagania regulacyjne mogą różnić się w zależności od kraju instalacji.

SIMU prosi instalatora, profesjonalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych, aby odnosił się do szczegółowych instrukcji dla zainstalowanych urządzeń i do obowiązujących norm. W celu uzyskania dalszych informacji lub w razie wątpliwości prosimy kontaktować się z SIMU.

Zgodnie z normą EN 12453 dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania bram z napędem, używanie centrali LiveIn2 do sterowania zautomatyzowaną bramą garażową lub systemem bramowym poza zasięgiem wzroku użytkownika wprowadza obowiązek instalacji zestawu fotokomórek jako urządzenia bezpieczeństwa w tym zautomatyzowanym systemie.

Instalator potwierdza, że zapoznał się z tymi instrukcjami i podjął kroki w celu zapewnienia zgodności z nimi podczas instalacji i użytkowania produktów. Instalator musi przeszkolić użytkownika w zakresie prawidłowego użytkowania tego sprzętu i powiadomić użytkownika o ryzyku związanym ze zdalnym użytkowaniem tego urządzenia. SIMU nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do tych instrukcji.