

IMPORTANT

Urządzenia ustawione w LiveIn2 muszą być zainstalowane i skonfigurowane przez profesjonalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych, zgodnie z instrukcjami Simu i obowiązującymi przepisami w kraju instalacji.

Akcesoria instalacyjne		Aplikacja	
	Klucz WiFi do LiveIn2 Nr ref. 2009287 Kompatybilny tylko z aplikacją na Androida		W trybie instalatora do ustawienia urządzeń w aplikacji LiveIn2, bez dostępu do sieci Internet klienta.
Produkty satelitarne		Aplikacja	
	Nadajnik BHz scenariuszy LiveIn2 Nr ref. 2009225 #		Do wykonania dwóch scenariuszy w LiveIn2, które są ustawione w aplikacji.
	Zewnętrzny czujnik słoneczny BHz Nr ref. 2009338		Do wykonania scenariuszy, które są ustawione w aplikacji LiveIn2, stosownie do natężenia światła słonecznego na fasadzie budynku.
Urządzenia		Aplikacja	
		Informacja zwrotna	
		Dostępne polecenia	
	T3.5 E BHz T3.5 E BHz DC/ AUTOSUNZ BHz		
	T5 E BHz T5 AUTO BHz		
	T5 AUTOSHORT BHz (z zewnętrznym dwukierunkowym odbiornikiem radiowym)		
	Gniazdo BHz W/L/WYL. 1800W Typ E - nr ref. 2009373 Typ F - nr ref. 2009374		
		Góra Stop/Pozycja Ulubiona** Dół 46°	
		Włącz Wyłącz ON OFF	
Urządzenia		Zalecana ikona (y) w aplikacji	
		NIEODSTĘPNA informacja zwrotna	
		Dostępne polecenia	
	T3.5 Hz.02 T5 Hz.02 T5 E Hz T5 AUTO SHORT Hz T6 Hz.02 T3.5 E Hz. DC/Autosun (1-2)	  	Góra Stop/Pozycja Ulubiona** Dół
	DMI 5 Hz. 01 DMI 6 Hz. 01	  	Góra Stop/Pozycja Ulubiona** Dół
	T3.5 ESP Hz DC + SOLISHADE T3.5 ESP Hz DC T5 ESP Hz T5 ESP Hz DC T6 ESP Hz T5 ZSP Hz	  	Góra Stop/Pozycja Ulubiona** Dół
	Odbiornik Hz Mikro odbiornik Hz do rolet Nr ref./1 2008191 Nr ref./10 2008192	  	Góra Stop/Pozycja Ulubiona** Dół
	GM600 GM800 GM1000	  	Góra Stop Dół
	SD100 Hz Ref 2009612	  	
	Mikro odbiornik Hz do oświetlenia Nr ref. 2008193		Włącz Wyłącz ON OFF
	Gniazdo Hz ON/OFF 3600W Nr ref. 2008973		Włącz Wyłącz ON OFF
	Odbiornik LED DC Nr ref. 2008405		Włącz Pozycja Ulubiona** Wyłącz ON OFF

*Wykaz kompatybilnych urządzeń testowanych 02/02/2021

Aby upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne, zapraszamy do bliższego kontaktu z dealerem instalatora.

** Urządzenie LiveIn2 nie może być użyte do ustawiania pozycji ulubionej; pozycja ta powinna być ustawiona za pomocą indywidualnego punktu sterowania Simu-Hz/Simu-BHz, jeżeli napęd posiada tę funkcję.

Produkt niezgodny z trybem instalatora.



Wykaz kompatybilnych* urządzeń z



Dokument oficjalny - 15/03/2021 - Strona 2/2

Urządzenia



Niekompatybilne

LiveIn2 jest rozwiązaniem zdalnego sterowania zapewniającym lokalne i zdalne sterowanie kompatybilnymi urządzeniami w budynkach (rolety, osłony przeciwsłoneczne, bramy garażowe, itp.) za pomocą smartfonu lub dotykowego tabletu. **W odniesieniu do urządzeń SIMU-Hz bez informacji zwrotnej: ze względu na możliwość zdalnego sterowania tymi urządzeniami, a także poza zasięgiem wzroku użytkownika, SIMU zabrania używania urządzeń LiveIn z urządzeniami sterowanymi sekwencyjnie wymienionymi poniżej to znaczy urządzeniami, które nie dają możliwości, aby Użytkownik wiedział, jakie polecenie zostało wysłane.**



Odbiornik RSA Hz



Odbiornik uniwersalny SA Hz

NIEKOMPATYBILNE Z

Środki ostrożności w przypadku używania centrali LiveIn z niektórymi urządzeniami

Ostrzeżenie: Niektóre systemy zarządzające zasilaniem nie zawierają wewnętrznych urządzeń detekcji przeszkód i generują duże siły, które mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, muszą być zainstalowane urządzenia detekcji przeszkód, takie jak listwy bezpieczeństwa o dużej czułości, zestawy fotokomórek lub inne urządzenia bezpieczeństwa na wszystkich obszarach działania bram, bram garażowych lub rolet, stanowiących zagrożenie uwięzienia lub przecięcia.

Te obowiązkowe wymagania regulacyjne mogą różnić się w zależności od kraju instalacji.

SIMU prosi instalatora, profesjonalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych, aby odnosił się do szczegółowych instrukcji dla zainstalowanych urządzeń i do obowiązujących norm. W celu uzyskania dalszych informacji lub w razie wątpliwości prosimy kontaktować się z SIMU.

Zgodnie z normą EN 12453 dotyczącą bezpieczeństwa użytkownika bram z napędem, używanie centrali LiveIn2 do sterowania zautomatyzowaną bramą garażową lub systemem bramowym poza zasięgiem wzroku użytkownika wprowadza obowiązek instalacji zestawu fotokomórek jako urządzenia bezpieczeństwa w tym zautomatyzowanym systemie.

Instalator potwierdza, że zapoznał się z tymi instrukcjami i podjął kroki w celu zapewnienia zgodności z nimi podczas instalacji i użytkowania produktów. Instalator musi przeszkolić użytkownika w zakresie prawidłowego użytkowania tego sprzętu i powiadomić użytkownika o ryzyku związanym ze zdalnym użytkowaniem tego urządzenia. SIMU nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do tych instrukcji.